

## Predpokladané ročné náklady - B2

Dátum      október 2014

				Spotreba energie			TEKO			Celkovo s DPH [€/rok]	
	Číslo bytu	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Tep. straty Spolu [W]	Počet osôb	na ústredné vykurovanie [MWh/rok]	pre výrobu teplej vody [MWh/rok]	SPOLU [MWh/rok]	Cena za služby TEKO			Platby za služby
								Cena za kWh s DPH [€/kWh] <i>(Cena 20,9€/GJ)</i>	Ročne spolu s DPH [€]		Odpočet meračov s DPH [€/rok]
2.NP	1	56,91	<b>2 954</b>	<b>3</b>	5,20	2,35	<b>7,56</b>	<b>0,0752</b>	<b>568,65</b>	<b>1,80</b>	<b>570,45</b>
	2	91,45	<b>4 528</b>	<b>4</b>	7,98	3,14	<b>11,12</b>	<b>0,0752</b>	<b>836,31</b>	<b>1,80</b>	<b>838,11</b>
	3	79,13	<b>3 183</b>	<b>4</b>	5,61	3,14	<b>8,75</b>	<b>0,0752</b>	<b>658,05</b>	<b>1,80</b>	<b>659,85</b>
	4	56,11	<b>2 470</b>	<b>3</b>	4,35	2,35	<b>6,71</b>	<b>0,0752</b>	<b>504,50</b>	<b>1,80</b>	<b>506,30</b>
	5	115,31	<b>4 380</b>	<b>4</b>	7,72	3,14	<b>10,85</b>	<b>0,0752</b>	<b>816,69</b>	<b>1,80</b>	<b>818,49</b>
	6	108,1	<b>4 909</b>	<b>4</b>	8,65	3,14	<b>11,79</b>	<b>0,0752</b>	<b>886,80</b>	<b>1,80</b>	<b>888,60</b>
3.NP	7	85,67	<b>3 924</b>	<b>4</b>	6,91	3,14	<b>10,05</b>	<b>0,0752</b>	<b>756,26</b>	<b>1,80</b>	<b>758,06</b>
	8	55,6	<b>2 306</b>	<b>3</b>	4,06	2,35	<b>6,42</b>	<b>0,0752</b>	<b>482,77</b>	<b>1,80</b>	<b>484,57</b>
	9	50,74	<b>2 064</b>	<b>3</b>	3,64	2,35	<b>5,99</b>	<b>0,0752</b>	<b>450,69</b>	<b>1,80</b>	<b>452,49</b>
	10	107,3	<b>3 646</b>	<b>4</b>	6,42	3,14	<b>9,56</b>	<b>0,0752</b>	<b>719,41</b>	<b>1,80</b>	<b>721,21</b>
	11	90,89	<b>3 675</b>	<b>4</b>	6,47	3,14	<b>9,61</b>	<b>0,0752</b>	<b>723,25</b>	<b>1,80</b>	<b>725,05</b>
4.NP	12	85,67	<b>3 924</b>	<b>4</b>	6,91	3,14	<b>10,05</b>	<b>0,0752</b>	<b>756,26</b>	<b>1,80</b>	<b>758,06</b>
	13	55,6	<b>2 306</b>	<b>3</b>	4,06	2,35	<b>6,42</b>	<b>0,0752</b>	<b>482,77</b>	<b>1,80</b>	<b>484,57</b>
	14	50,74	<b>2 064</b>	<b>3</b>	3,64	2,35	<b>5,99</b>	<b>0,0752</b>	<b>450,69</b>	<b>1,80</b>	<b>452,49</b>
	15	87,31	<b>3 323</b>	<b>4</b>	5,85	3,14	<b>8,99</b>	<b>0,0752</b>	<b>676,60</b>	<b>1,80</b>	<b>678,40</b>
	16	86,07	<b>3 705</b>	<b>4</b>	6,53	3,14	<b>9,67</b>	<b>0,0752</b>	<b>727,23</b>	<b>1,80</b>	<b>729,03</b>
5.NP	17	85,67	<b>4 005</b>	<b>4</b>	7,05	3,14	<b>10,19</b>	<b>0,0752</b>	<b>766,99</b>	<b>1,80</b>	<b>768,79</b>
	18	82,24	<b>2 989</b>	<b>4</b>	5,27	3,14	<b>8,40</b>	<b>0,0752</b>	<b>632,33</b>	<b>1,80</b>	<b>634,13</b>
	19	54,33	<b>2 355</b>	<b>3</b>	4,15	2,35	<b>6,50</b>	<b>0,0752</b>	<b>489,26</b>	<b>1,80</b>	<b>491,06</b>
	20	117,15	<b>5 152</b>	<b>4</b>	9,08	3,14	<b>12,21</b>	<b>0,0752</b>	<b>919,01</b>	<b>1,80</b>	<b>920,81</b>
6.NP	21	74,51	<b>4 647</b>	<b>4</b>	8,19	3,14	<b>11,32</b>	<b>0,0752</b>	<b>852,08</b>	<b>1,80</b>	<b>853,88</b>
	22	57,89	<b>2 738</b>	<b>3</b>	4,82	2,35	<b>7,18</b>	<b>0,0752</b>	<b>540,02</b>	<b>1,80</b>	<b>541,82</b>
	23	124,35	<b>6 230</b>	<b>4</b>	10,97	3,14	<b>14,11</b>	<b>0,0752</b>	<b>1061,89</b>	<b>1,80</b>	<b>1063,69</b>

### Poznámka

Náklady boli vypočítané na základe teploty vzduchu v interiéri 21°C, na základe nami odhadnutého počtu ľudí, na základe dispozičného riešenia k dátumu vypracovania, a na základe spotreby energie na ohrev TUV 4,3kWh/osobu/deň a súčasnosťou odberu 0,5. Pre iné vstupné hodnoty budú náklady odlišné.